

 Landratsamt Unstrut-Hainich- Kreis	Formblatt	Sachgebiet:	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz
	Jahresbericht	Stand:	19.01.2023
		Dok.-Nr.	F-02

Jahresbericht 2022

Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz FD Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Baugenehmigungsverfahren und Bauleitplanung	3
3	Löschwasserversorgung	6
3.1	Allgemeines	6
3.2	Mangelhafte Löschwasserversorgung Haussömmern	7
3.3	Mangelhafte Löschwasserversorgung Schönstedt	8
3.4	Mangelhafte Löschwasserversorgung Bothenheilingen	9
4	Gefahrenverhütungsschauen	11
5	Veranstaltungen	13
6	Feuerwehrpläne	15
7	Anlagentechnischer Brandschutz	16
8	Fortbildungsveranstaltungen	17
9	Genehmigungen nach Sprengstoffverordnung	18
10	Weiteres	19

Rev.-Stand:	01	Ersteller:	M. Herting (BOI)	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Sachgebiet:	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	Aktualisierung:	19.01.2023	Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

1 Einführung

Das Sachgebiet des Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes ist dem Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (Brandschutzdienststelle) des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis untergeordnet. Das Sachgebiet wird durch zwei Sachbearbeiter im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst bzw. einem Sicherheitsingenieure in Vollzeit besetzt.

Aufgaben des Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutzes sind:

- das Anfertigen von Stellungnahmen in Rahmen der Beteiligung bei Baugenehmigungsverfahren,
- die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen,
- Objektbegehungen bei Nutzungsaufnahme oder Mängeln,
- die Betreuung von Brandmeldeanlagen,
- die Prüfung, Freigabe und Verwaltung von Feuerwehrplänen,
- das Anfertigung von Alarmplänen,
- sicherheitsrelevante Planung, Betreuung und Anfertigung von Stellungnahmen bei Märkten und Großveranstaltungen,
- Anfertigung von externen Notfallplänen und
- Stabsarbeit bei Großschadenslagen bzw. im Katastrophenfall.

Auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses des Unstrut-Hainich-Kreises KT/B/407-24/2022 soll ein jährlicher Bericht über die Aktivität des Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes angefertigt werden. Der Bericht ist vor allem im Hinblick auf Defizite in der Löschwasserversorgung und den Zustand der kommunalen Trinkwassernetze anzufertigen.

Rev.-Stand:	01	Ersteller:	M. Herting (BOI)	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Sachgebiet:	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	Aktualisierung:	19.01.2023	Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

2 Baugenehmigungsverfahren und Bauleitplanung

Die Brandschutzdienststelle wird von dem Fachdienst Bau und Umwelt des Landratsamtes bei Baugenehmigungsverfahren und Bauleitplanungen gemäß § 68 Abs. 1 der Thüringer Bauordnung (TürBO) beteiligt. Dies erfolgt durch eine Aufforderung zur Stellungnahme hinsichtlich der Antragsunterlagen. Die Brandschutzdienststelle kann hierbei Bedenken bezüglich des Brandschutzes und Sicherheit von Rechtsgütern äußern, wenn dies erfolgreich sein sollte.

Bei festgestellten Mängel erfolgt keine Zustimmung durch die Brandschutzdienststelle. In der Regel werden die Unterlagen vom Antragsteller überarbeitet und neu eingereicht. Die Brandschutzdienststelle wird dann erneut zur Stellungnahme aufgefordert. Wenige Verfahren mussten aufgrund von Mängeln mehrfach abgelehnt und überarbeitet werden, was eine außerordentliche Verzögerung der Genehmigung verursacht. Grund hierfür sind vor allem unzureichende Planung sowie fehlende Unterlagen und Informationen.

Für jedes Baugenehmigungsverfahren wird ein Löschwassernachweis gefordert, auch bei einem Umbau von Bestandsgebäuden. Die Nachweise fehlen häufig bei den Antragsunterlagen oder sind unvollständig, was zu einer Ablehnung führt.

Eingang	Ort	Vorhaben	Stand
07.10.2021	Bad Langensalza	Anbau Produktionshalle	abgeschlossen
07.10.2021	Bad Langensalza	Umbau einer BImSch-Anlage - Betriebsgebäude Büro und BHKW	abgeschlossen
26.10.2021	Unstruttal OT Dachrieden	Errichtung eines Antennenträgers	abgeschlossen
26.10.2021	Herbsleben	Neubau Erschließungshalle	abgeschlossen
15.11.2021	Bad Langensalza OT Grumbach	Erweiterung und Verglasung einer Biergartenüberdachung	abgeschlossen
16.11.2021	Herbsleben	Errichtung eines temporären Mobilfunkmastes	abgeschlossen
18.11.2021	Bad Langensalza	Abriss und Neubau Eingang Möbelhaus	abgeschlossen
24.11.2021	Vogtei OT Niederdorla	Errichtung eines Mobilfunkmasten	abgeschlossen
08.12.2021	Bad Langensalza OT Thamsbrück	Liftanbau, Herstellen von zwei Rettungswegen und Umbau Hortgebäude	abgeschlossen
08.12.2021	Obermehler	Neubau Produktionshalle	abgeschlossen
15.12.2021	Bad Langensalza	Erneuerung Abwasserpumpwerk	abgeschlossen
16.12.2021	Kammerforst	Nutzungsänderung und Umbau Wohngebäude	abgeschlossen
22.12.2021	Schönstedt	Neubau Treppenanlage einschl. brandschutztechnische Ertüchtigung Grundschule	abgeschlossen
03.01.2022	Herbsleben	Vorhabensbezogener Bebauungsplan	abgeschlossen
03.01.2022	Bad Langensalza	Errichtung eines Antennenträgers	abgeschlossen
04.01.2022	Unstruttal OT Menteroda	Erweiterung einer Biogasanlage	abgeschlossen
05.01.2022	Vogtei OT Niederdorla	Umbau der Kindertagesstätte	abgeschlossen
06.01.2022	Bad Langensalza	Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses	offen, ohne Bearbeitung zurück, Brandschutznachweis nicht aussagekräftig.
10.01.2022	Bad Langensalza	Neubau eines freistehenden Einfamilienhauses	abgeschlossen
12.01.2022	Rodeberg OT Struth	stationäre Aufbereitungsanlage im Kalksteintagebau Eigenrieden	abgeschlossen
12.01.2022	Obermehler OT Großmehlra	Antennenträger	abgeschlossen
20.01.2022	Bad Langensalza,	Nutzungsänderung ehem. Hausmeisterwohnung im Kellergeschoss	abgeschlossen

Rev.-Stand:	01	Ersteller:	M. Herting (BOI)	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Sachgebiet:	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	Aktualisierung:	19.01.2023	Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

27.01.2022	Südeichsfeld OT Diedorf	Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses	abgeschlossen
27.01.2022	Großengottern	Anbau Vordach an die Kindertagesstätte	abgeschlossen
01.02.2022	Kammerforst	Nutzungsänderung eines Nebengebäudes zu einem Hofverkauf	abgeschlossen
02.02.2022	Unstruttal OT Menteroda,	Neubau eines Seniorenzentrums mit Tagespflege	abgeschlossen
09.02.2022	Schlotheim	Erneuerung des Dachtragwerkes	abgeschlossen
10.02.2022	Bad Langensalza	1. Um- und Anbau Dreifeldhalle	abgeschlossen
11.02.2022	Schlotheim	Ersatzneubau Lagerhallen	abgeschlossen
14.02.2022	Bad Langensalza	Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses	offen, fehlender Nachweis zur Löschwasserversorgung und Angaben zum 2. Rettungsweg
14.02.2022	Weberstedt	Nutzungsänderung in Schulzentrum	abgeschlossen
18.02.2022	Unstruttal OT Lengefeld	Nutzungsänderung Büroräume/Umnutzung zum Hofladen	abgeschlossen
21.02.2022	Marolterode	Bau einer Gashochdruckleitung	abgeschlossen
21.02.2022	Oppershausen	Nutzungsänderung Wohn-Verwaltungs- und Gaststättengebäude in Wohn- und Bürogebäude	abgeschlossen
22.02.2022	Bad Tennstedt	Nutzungsänderung eines Wohnhauses	abgeschlossen
07.03.2022	Vogtei OT Langula	Nutzungsänderung eines ehemaligen Schulgebäudes zu einem Wohn- und Geschäftshaus	abgeschlossen
08.03.2022	Bad Langensalza OT Nängelstedt	Erweiterung einer Holzlagerhalle mit Freifläche	offen, kein Unterlagen zur Löschwasserversorgung vorhanden.
08.03.2022	Südeichsfeld Katharinenberg OT	Änderung und Erweiterung Bebauungsplan	abgeschlossen
16.03.2022	Bad Langensalza	Erweiterung Leergut Supermarkt	abgeschlossen
17.03.2022	Vogtei OT Oberdorla,	Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses und einer Doppelgarage	abgeschlossen
01.04.2022	Unstruttal OT Menteroda	Anbau einer Stahlterasse zur Realisierung des 2. baulichen Flucht- und Rettungsweges	abgeschlossen
05.04.2022	Rodeberg OT Struth	Bebauungsplan Wohnstandort	abgeschlossen
12.04.2022	Bad Langensalza	Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses	abgeschlossen
14.04.2022	Großvargula	Neubau Gartenhaus mit Pool	abgeschlossen
29.04.2022	Unstruttal OT Kaisershausen	Ersatzneubau Halle für Landwirtschaft	abgeschlossen
06.05.2022	Bad Langensalza OT Merxleben	Neubau einer Lagerhalle	abgeschlossen
10.05.2022	Bad Langensalza	Neubau von einem Mehrfamilienwohnhaus mit Tiefgarage	abgeschlossen
13.05.2022	Bad Langensalza OT Ufhoven	Vorhabenbezogener Bebauungsplan	abgeschlossen
16.05.2022	Körner	Antrag auf Vorbescheid für 23 Windenergieanlagen	abgeschlossen
24.05.2022	Südeichsfeld OT Lengenfeld/Stein	Umbau Mehrfamilienhaus	abgeschlossen
01.06.2022	Bad Langensalza	Einrichtung eines Fitness-Studios	offen, keine Zustimmung zur Abweichung aufgrund fehlender Kompensationsmaßnahmen
09.06.2022	Rodeberg OT Struth	Antrag nach BImSchG für eine mobile Brecheranlage im Kalksteinbruch	abgeschlossen
09.06.2022	Bad Tennstedt	Nutzungsänderung des leerstehenden Gebäudes	offen, Löschwassernachweis fehlt und wurde bisher noch nicht nachgereicht
10.06.2022	Südeichsfeld OT Diedorf	Umbau/Änderung eines Wohn- u. Geschäftshauses	abgeschlossen
20.06.2022	Großvargula	Vorbescheid nach § 9 BImSchG	abgeschlossen
20.06.2022	Unstruttal OT Ammern	Baumaßnahme an einem bestehendem Autohaus	abgeschlossen
23.06.2022	Bad Langensalza	Bebauungsplan Wohngebiet	abgeschlossen
05.07.2022	Bad Tennstedt, Kutzleben	Beteiligung während des Aufnahmeverfahrens in das Förderprogramm Dorferneuerung und Dorfentwicklung	abgeschlossen

Rev.-Stand:	01	Ersteller:	M. Herting (BOI)	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Sachgebiet:	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	Aktualisierung:	19.01.2023	Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

18.07.2022	Unstruttal OT Menteroda	Einhausung Betankungsfläche	abgeschlossen
18.07.2022	Bad Langensalza	Modernisierung und energetische Optimierung und Attraktivierung der Therme	abgeschlossen
20.07.2022	Bad Langensalza	Umnutzung Gebäude	abgeschlossen
21.07.2022	Mülverstedt	Anbau eines Lagerraumes an ein Wohn- und Geschäftshaus	offen, Neubau an Brandwand wurde nicht berücksichtigt
26.07.2022	Bad Langensalza	Errichten eines Longierzelt	abgeschlossen
01.08.2022	Bad Langensalza	Umbau und Teilerneuerung Wohnhaus	abgeschlossen
03.08.2022	Rodeberg OT Struth	Neubau Einfamilienhaus	abgeschlossen
09.08.2022	Unstruttal OT Ammern	6. Änderung des Bebauungsplanes	abgeschlossen
10.08.2022	Bad Langensalza OT Merxleben	Vorhabenbezogener Bebauungsplan	abgeschlossen
17.08.2022	Landkreis UHK	Sachlicher Teilplan Windenergie der Regionalen	abgeschlossen
31.08.2022	Weberstedt,	Vorhabensbezogener Bebauungsplan	abgeschlossen
05.09.2022	Bad Langensalza OT Illeben	Plangenehmigung Bahnübergang	abgeschlossen
15.09.2022	Bad Langensalza	Nutzungsänderung eines Mehrzweckhauses im EG	offen, fehlende Unterlagen und Informationen
29.09.2022	Bad Langensalza	Erweiterung Verkaufsmarkt	abgeschlossen
29.09.2022	Bad Langensalza OT Nägelstedt	Sanierung Kindertagesstätte	abgeschlossen
30.09.2022	Bad Langensalza OT Aschara	Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes, Nutzungsänderung, Vergrößerung von Durchgangsöffnungen der Staatlichen Gemeinschaftsschule	abgeschlossen
07.10.2022	Bad Langensalza	Standortkonzeption PV-Freiflächenanlagen	abgeschlossen
10.10.2022	Bad Langensalza	Nutzungsänderung vom Verkaufsraum/Imbiss	abgeschlossen
10.10.2022	Kirchheilingen	Hauptbetriebsplan für die Führung des Betriebes des Erdgasspeichers	abgeschlossen
10.10.2022	Anrode OT Zella	Erweiterung eines Umspannwerkes	abgeschlossen
10.10.2022	Körner, OT Volkenroda	Nutzungsänderung Gebäude	abgeschlossen
11.10.2022	Bad Langensalza	Bebauungsplan Wohngebiet	abgeschlossen
12.10.2022	Großvargula	Antrag Genehmigung für Winderngieanlagen	abgeschlossen
12.10.2022	Bad Langensalza OT Nägelstedt	Ausbau Dachgeschoss und Dämmarbeiten an einem Wohnhaus	abgeschlossen
13.10.2022	Bad Langensalza	Nutzungsänderung - Ausbau Dachgeschoss Kindertagesstätte	abgeschlossen
14.10.2022	Bad Langensalza	Neubau von einem Mehrfamilienwohnhaus mit Tiefgarage, Errichtung von Balkonen	abgeschlossen
17.10.2022	Dünwald OT Hüpstedt	Umnutzung Eingangsbereich zur Garderobe und Schaffung eines neuen Gruppenraumes Kindertagesstätte	abgeschlossen
19.10.2022	Bad Langensalza OT Zimmern	Ersatzneubau Stützwand	abgeschlossen
19.10.2022	Bad Langensalza	Umnutzung einer ehemaligen Bäckereiverkaufsstelle zu einem Eiscafé	offen, fehlende Unterlagen
19.10.2022	Bad Langensalza	Errichtung einer Lagerhalle	offen, Unterlagen nicht vollständig, fehlende Informationen
20.10.2022	Bad Langensalza OT Wiegleben	Errichtung eines 2. BHKW-Container Errichtung eines Flüssiggastanks	abgeschlossen
25.10.2022	Herbsleben	Bebauungsplan Nr. 15 Wohngebiet	abgeschlossen
11.11.2022	Unstruttal OT Menteroda	Erweiterung Verbrauchermarkt	abgeschlossen
18.11.2022	Unstruttal OT	Errichtung Funkmastes	abgeschlossen
30.11.2022	Bothenheilingen	Ersatzneubau einer Holzverarbeitungswerkstatt mit Produktion	offen, mangelhafte Löschwasserversorgung

Summe: 93 Vorgänge

davon 10 offene Vorgänge

Rev.-Stand:	01	Ersteller:	M. Herting (BOI)	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Sachgebiet:	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	Aktualisierung:	19.01.2023	Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

3 Löschwasserversorgung

3.1 Allgemeines

Durch verschiedene Kriterien (bspw. Bebauung, Größe des Objektes, Brand- und Explosionsgefahren) wird der Bedarf des Löschwassers ermittelt. Der Bedarf des Löschwassers kann folgendermaßen ermittelt werden:

- Tabelle 1 des Arbeitsblatts W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“ des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW)
- Ingenieurmäßige Berechnung des Bedarfs mit Nachweis der Berechnung durch eine befähigte Fachkraft
- Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau

Die Zuständigkeit zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung gliedert sich in den Grundschatz und Objektschutz. Die Kommune ist nach § 3 Abs. 1 Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz in der aktuellen Fassung dazu verpflichtet die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Dabei wird von der Kommune nur der Grundschatz sichergestellt. Der Grundschatz umfasst die Löschwasserversorgung für Wohngebiete, Gewerbegebiete, Mischgebiete und Industriegebiete ohne erhöhtes Sach- oder Personenrisiko und beträgt i.d.R. 24, 48 oder 96 m³/h für eine Dauer von zwei Stunden. Der Bauherr hat grundsätzlich bei einem Grundschatz im beplanten Gebiet Anspruch auf die Versorgung durch die Kommune. Die kommunale Pflicht zur Löschwasservorhaltung erstreckt sich nicht nur auf die Bereitstellung, sondern auch auf deren Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung.

Der Objektschutz ist einer über den Grundschatz hinausgehender objektbezogener Schutz. Dieser gilt bei baulichen Anlagen mit erhöhtem Gefahrenpotenzial, welche die allgemeinen örtlichen Verhältnisse überschreiten. Es gilt die Versorgungspflicht nach § 41 Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz.

Je nach zukünftig geplanten Bauvorhaben, kann ein Objektschutz erforderlich sein. Die notwendigen Beschaffungs- und Baumaßnahmen sowie die daraus entstehenden Kosten werden durch den Bauherren getragen.

Die Brandschutzdienststelle prüft die Löschwasserversorgung bei der Beteiligung von Baugenehmigungsverfahren und Gefahrenverhütungsschauen. Eine Prüfung der Löschwasserversorgung außerhalb dieser genannten Verfahren findet i.d.R. nicht statt, allenfalls anlassbezogen auf Anzeige von Mängeln. Nachfolgend wird über derzeit drei bestehende Schwerpunkte zur Löschwasserproblematik im Landkreis berichtet.

Rev.-Stand:	01	Ersteller:	M. Herting (BOI)	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Sachgebiet:	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	Aktualisierung:	19.01.2023	Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

3.2 Mangelhafte Löschwasserversorgung Haussömmern

Im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens im Jahr 2021 wurde festgestellt, dass die Löschwasserversorgung für die Gemeinde Haussömmern nicht ausreichend ist. Der für das Gebiet festgelegte Grundsatz der Löschwasserversorgung beträgt 48 m³/h über eine Dauer von zwei Stunden.

Da die Brandschutzdienststelle festgestellt hat, dass die gesetzlich vorgeschriebene Löschwasserversorgung nicht vollumfänglich eingehalten wird, wurde die Gemeinde bzw. die VG Bad Tennstedt schriftlich darüber informiert und mit Befristung zur Stellungnahme aufgefordert. In der Stellungnahme soll die Gemeinde sich zur Löschwasserversorgung positionieren, erklären wie sie diese sicherstellt und eventuelle ergriffene Maßnahmen zur Deckung des Fehlbedarfs benennen. Da die übersandte Stellungnahme der Gemeinde unzureichend war, wurde bei einem Ortstermin nochmals die Dringlichkeit erklärt und mögliche Lösungen und Maßnahmen der Gemeinde besprochen. Seit dem Ortstermin erfolgte keine Information seitens der Gemeinde. Auch nach erneuten Aufforderungen zur Stellungnahme wurde durch die Gemeinde nicht mehr reagiert.

Das ursprüngliche Bauvorhaben wurde nach Kenntnisstand der Brandschutzdienststelle abgeschlossen. Der Bauherr hat sich eigenständig und in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle um das fehlende Löschwasser für sein Vorhaben gekümmert. Der Grundsatz durch die Gemeinde ist dennoch sicherzustellen. Die Brandschutzdienststelle stellt somit fest, dass durch die Gemeinde Haussömmern der gesetzliche Grundsatz nicht eingehalten wird.

Tabelle 1: Übersicht Vorgänge zur Löschwasserproblematik in Haussömmern

Datum	Schriftverkehr	Bemerkung
09.02.2022	Anschreiben an die Gemeinde durch die Brandschutzdienststelle	Aufforderung der Gemeinde zur Stellungnahme
12.05.2022	Stellungnahme der Gemeinde an die Brandschutzdienststelle	Telefonische Absprache und Planung des Ortstermins, da Stellungnahme unzureichend
21.06.2022	Ortstermin Anwesend: Herr Deutsch, Ortsteilbürgermeister, örtliche Feuerwehr, Herr Klose (LRA)	Darlegung der Problematik. Besprechung von möglichen Maßnahmen der Gemeinde.
01.08.2022	Anfrage per Email an die Gemeinde	Da durch die Gemeinde keine Rückmeldung zum Ortstermin erfolgte, wurde nochmals der aktuelle Stand abgefragt.
07.09.2022	Erneutes Anschreiben an die Gemeinde mit Bitte um Stellungnahme und Information an die Kommunalaufsicht	Auf Grund von fehlender Reaktion der Gemeinde wurde erneut um Stellungnahme gebeten.

Rev.-Stand:	01	Ersteller:	M. Herting (BOI)	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Sachgebiet:	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	Aktualisierung:	19.01.2023	Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Stand bis zum 31.12.2022	Keine Rückmeldung durch die Gemeinde. Bisher keine Maßnahmen durch Kommunalaufsicht bekannt.
-----------------------------	--

3.3 Mangelhafte Löschwasserversorgung Schönstedt

Bei einer Gefahrenverhütungsschau im November 2021 in einem Unternehmen in der Gemeinde Schönstedt ist aufgefallen, dass die Löschwasserversorgung für das Unternehmen unklar ist. Das Unternehmen wurde beauftragt die Löschwasserversorgung nachzuweisen. Zeitgleich wurden durch die Brandschutzdienststelle Gespräche mit dem Bauamt der Gemeinde Unstrut-Hainich und der Bauaufsicht des Unstrut-Hainich-Kreises geführt, um die Löschwasserversorgung vor Ort zu klären. Eine kurzfristige Klärung der Löschwasserversorgung war auf Grund einer mangelnden Datenlage nicht möglich. Zudem reagierte das Unternehmen nur über ihren Rechtsanwalt.

Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein Industriebetrieb. Für diesen Betrieb muss eine Löschwasserversorgung von 192 m³/h über den Zeitraum von 2 Stunden sichergestellt sein. Die Gemeinde muss, auf Grund der örtlichen Bebauung, den Grundschutz in diesem Bereich von 96 m³/h über den Zeitraum von 2 Stunden sicherstellen.

Auch in diesem Fall wurden sowohl die Gemeinde Schönstedt, als auch das Unternehmen von der Brandschutzdienststelle um Stellungnahme gebeten und die Hilfe der Brandschutzdienststelle angeboten. Nach einem Gespräch mit dem zuständigen Bürgermeister ist von der Gemeinde die Errichtung eines unterirdischen Löschwasserbehälters geplant, der Industriebetrieb möchte anschließend ebenfalls einen unterirdischen Löschwasserbehälter errichten. Die Löschwasserversorgung soll übergangsweise durch öffentlich rechtliche Verträge mit benachbarten Unternehmen sichergestellt werden. Die abschließenden Rückmeldungen und Besprechungen dazu sind bis heute ausgeblieben.

Tabelle 2: Übersicht Vorgänge zur Löschwasserproblematik in Schönstedt

Datum	Schriftverkehr	Bemerkung
13.12.2021	Niederschrift zur Gefahrenverhütungsschau	Vom Unternehmen wurde ein Nachweis zur Löschwasserversorgung gefordert
28.03.2022	Telefongespräch mit dem Bauamt Unstrut-Hainich	Vorab Information über die Löschwasserversorgung in Schönstedt
28.03.2022	Email vom Rechtsanwalt des Unternehmens	Erklärung, dass die Gemeinde für Löschwasser zuständig sei, was nicht korrekt ist, da ein Objektschutz vorzuhalten ist.
09.05.2022	Anschreiben an die Gemeinde Schönstedt	Aufforderung der Gemeinde zur Stellungnahme

Rev.-Stand:	01	Ersteller:	M. Herting (BOI)	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Sachgebiet:	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	Aktualisierung:	19.01.2023	Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

23.06.2022	Antwortschreiben der Gemeinde Schönstedt	Feststellung, dass die Löschwasserversorgung nicht sichergestellt ist
01.08.2022	Anschreiben an Gemeinde Schönstedt und Unternehmen	Aufforderung zur erneuten Stellungnahme mit erneuten Hinweisen und Verweisen auf Zuständigkeiten und Rechtsvorschriften
15.08.2022	Schreiben vom Unternehmen an den Landrat	Bitte um Mithilfe
09.08.2022	Email vom Unternehmen	Darstellung der aktuellen Situation und Vereinbarung mit benachbartem Unternehmen
17.08.2022	Email von der Brandschutzdienststelle an den Landrat	Aufklärung des Sachverhalts
06.09.2022	Besprechung	Gespräch mit dem Bürgermeister von Schönstedt und den Ortsbrandmeistern von Schönstedt und Unstrut-Hainich über mögliche Lösungen
13.09.2022	Schreiben von der Gemeinde Schönstedt	Darstellung der aktuellen Situation und Lösungsvarianten
21.09.2022	Schreiben an das Unternehmen	Rückmeldung an das Unternehmen und Bitte um weitere Absprachen
21.09.2022	Schreiben an die Gemeinde Schönstedt (mit Kenntnis an Kommunalaufsicht)	Rückmeldung an die Gemeinde mit Bitte um weitere Rückmeldung
26.10.2022	Email vom Unternehmen	Rückmeldung zur Absprache zwischen Gemeinde und Unternehmen und der geplanten Lösung

3.4 Mangelhafte Löschwasserversorgung Bothenheilingen

Im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens wurde durch die Brandschutzdienststelle festgestellt, dass der Grundschutz des Löschwassers in Bothenheilingen nicht ausreichend ist. Dem Antragsunterlagen beiliegenden Löschwassernachweise konnte die Brandschutzdienststelle entnehmen, dass am Objekt selber der Grundschutz nicht eingehalten wird. Inwiefern der Grundschutz im gesamten Ortsteil Bothenheilingen eingehalten wird, muss noch abschließend geklärt werden. Dazu wurde die Stadt Nottetal-Heilingen Höhen durch die Brandschutzdienststelle zur Stellungnahme schriftlich aufgefordert. Die Frist zur Abgabe der Stellungnahme ist derzeit noch nicht verstrichen.

Rev.-Stand:	01	Ersteller:	M. Herting (BOI)	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Sachgebiet:	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	Aktualisierung:	19.01.2023	Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Tabelle 3: Übersicht Vorgänge zur Löschwasserproblematik in Bothenheilingen

Datum	Schriftverkehr	Bemerkung
30.11.2022	Eingang der Antragsunterlagen für das Baugenehmigungsverfahren	Hierbei wurde festgestellt, dass die Löschwasserversorgung des Grundschutzes nicht ausreichend ist aufgrund einer Stellungnahme des Trinkwassernetzbetreibers. Durch die Brandschutzdienststelle erfolgt daher keine Zustimmung für das Bauvorhaben.
10.01.2023	Anschreiben durch die Brandschutzdienststelle an die Stadt Nottertal-Heilingen Höhen	Aufforderung zur Stellungnahme bezüglich der Sicherstellung der Löschwasserversorgung im OT Bothenheilingen.

Rev.-Stand:	01	Ersteller:	M. Herting (BOI)	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Sachgebiet:	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	Aktualisierung:	19.01.2023	Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

4 Gefahrenverhütungsschauen

Der Vorbeugende Brand- und Gefahrenschutz des Landkreises ist für die Durchführung der Gefahrenverhütungsschau nach § 21 Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz (ThürBKG) zuständig. Bei Bauliche Anlagen, von denen erhebliche Brand-, Explosions- oder sonstige Gefahren ausgehen können, unterliegen in regelmäßigen Zeitabständen nach § 21 ThürBKG der Gefahrenverhütungsschau. Die Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten von baulichen Anlagen sind zur Beseitigung festgestellter Mängel verpflichtet. Diese werden in einer Niederschrift durch die Brandschutzdienststelle mit Angabe von Fristen mitgeteilt.

Nachfolgenden werden durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen aus dem Berichtsjahr aufgeführt. Bei allen Begehungen wurden Mängel festgestellt und dem Eigentümer mitgeteilt. Bei noch nicht abgeschlossenen Vorgängen dauert die Mängelbeseitigung noch an. Gemäß § 21 ThürBKG Abs. 7 kann die zuständige Behörde Gebühren aufgrund einer Satzung für die Durchführung der Gefahrenverhütungsschau erheben. Eine Satzung hierfür wurde vom Kreistag zum 18.12.2020 beschlossen. Bei der Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in gemeindeeigenen Einrichtungen, werden keine Gebühren berechnet auf Grundlage § 3 Abs. 1 Punkt 3 Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG).

Tabelle 4: Auflistung durchgeführter Gefahrenverhütungsschauen des Berichtsjahres

Eingang	Ort	Objekt	zdA	Stand	Einnahmen
01.03.2022	Bad Langensalza	Kultur- und Kongresszentrum	09.01.2023	abgeschlossen	0,00 €
02.03.2022	Bad Langensalza	Multifunktionshalle	09.01.2023	abgeschlossen	0,00 €
02.03.2022	Südeichsfeld OT Lengenfeld/Stein	St. Elisabeth Krankenhaus	11.01.2023	abgeschlossen	995,00 €
02.03.2022	Bad Langensalza	Lübbers Anlagen und Umwelttechnik GmbH	08.09.2022	abgeschlossen	665,00 €
30.03.2022	Körner, OT Volkenroda	Kloster Volkenroda - Christus Pavillon	08.09.2022	abgeschlossen	705,00 €
27.04.2022	Anrode OT Bickenriede	Kloster Anrode	13.12.2022	abgeschlossen	0,00 €
27.04.2022	Vogtei OT Oberdorla	Cl. Bergmann GmbH & Co. KG		Mängelbeseitigung noch ausstehend	705,00 €
20.05.2022	Unstruttal OT Reiser	Frischei Reiser GmbH		Mängelbeseitigung noch ausstehend	655,00 €
14.06.2022	Bad Langensalza	Kaufland		abgeschlossen	645,00 €
14.06.2022	Vogtei OT Oberdorla	ESO-Textil-GmbH und ergomed GmbH		abgeschlossen	755,00 €
01.08.2022	Kammerforst	Evangelischer Kindergarten "St. Andreas"		Mängelbeseitigung noch ausstehend	475,00 €
02.09.2022	Bad Tennstedt	Median Klinik Bad Tennstedt		Mängelbeseitigung noch ausstehend	955,00 €
02.09.2022	Bad Langensalza	Celenus Klinik an der Salza GmbH		Mängelbeseitigung noch ausstehend	955,00 €
14.09.2022	Bad Langensalza	GKN SINTER METALS GmbH		Mängelbeseitigung noch ausstehend	offen 755,00 €
14.09.2022	Unstruttal OT Ammern	OBI Baumarkt		Mängelbeseitigung noch ausstehend	offen 945,00 €
14.09.2022	Vogtei OT Oberdorla	Pflegeheim Trillhase Oberdorla		Mängelbeseitigung noch ausstehend	445,00 €
22.09.2022	Bad Langensalza	Evangelische Grundschule Bad Langensalza		Mängelbeseitigung noch ausstehend	645,00 €

Rev.-Stand:	01	Ersteller:	M. Herting (BOI)	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Sachgebiet:	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	Aktualisierung:	19.01.2023	Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

18.10.2022	Bad Langensalza, OT Wiegleben	Schweinemastanlage und Biogasanlage	08.11.2022	Mängelbeseitigung noch ausstehend	895,00 €
28.10.2022	Urleben	Urlebener Mast GmbH	09.11.2022	Mängelbeseitigung noch ausstehend	895,00 €
25.11.2022	Bothenheilingen	Biogasanlage Bothenheilingen		Mängelbeseitigung noch ausstehend	offen 895,00 €
Summe SOLL:					12.985,00 €
Summe IST:					11.285,00 €

Rev.-Stand:	01	Ersteller:	M. Herting (BOI)	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Sachgebiet:	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	Aktualisierung:	19.01.2023	Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

5 Veranstaltungen

Bei den nachfolgenden Veranstaltungen wurde die Brandschutzdienststelle zur Stellungnahme im Rahmen des Genehmigungsverfahrens beteiligt. Bei Großveranstaltungen beteiligt sich die Brandschutzdienststelle bei den Vorortabnahmen auf dem Veranstaltungsgelände. Festgestellte Mängel werden der Genehmigungsbehörde mitgeteilt. Außerdem werden Unterlagen für die Rettungsleitstelle vorbereitet und weitergeleitet. Damit sollen die Disponenten über die Veranstaltung informiert werden und erhalten einen Überblick sowie Kartenmaterial zur Orientierung.

Die Beteiligung bei Marktfestsetzungen erfolgt gemäß § 69 Gewerbeordnung (GewO) durch die Gewerbeaufsicht um eine Festsetzungsfähigkeit entscheiden zu können.

Tabelle 5: Auflistung Vorgänge beteiligte Veranstaltungsgenehmigungen

Eingangsdatum	Ort	Beschreibung	Stand
04.02.2022	Körner, OT Volkenroda,	Marktfestsetzung: Tier- und Bauernmarkt	durchgeführt
15.03.2022	Obermehler Flugplatz	MediMeisterschaften 2022 25.000 Besucher, Medizinstudenten Beteiligung bei Vorortabnahme.	durchgeführt
12.04.2022	Obermehler Flugplatz	Party.San Open Air 2022 10.000 Besucher, Metal Festival Beteiligung bei Vorortabnahme.	durchgeführt
28.04.2022	Bad Langensalza	Marktfestsetzung: 6. Kreativmarkt mit Kinderaktionen	durchgeführt
26.07.2022	Bad Langensalza OT Zimmern	Kirmestreffen in Zimmern	durchgeführt
28.07.2022	Bad Langensalza	28. Mittelalterstadtfest in Bad Langensalza Beteiligung bei Vorortabnahme.	durchgeführt
29.07.2022	Bad Langensalza OT Thamsbrück	Mastermexx u. Friends 2022	wurde abgesagt
01.09.2022	Bad Langensalza, Neumarkt	Marktfestsetzung: Bier- und Genussmarkt	durchgeführt
22.03.2022	Obermehler Flugplatz	Stellungnahme BMW Treffen 2022 15.000 Besucher, Autotreffen Beteiligung bei Vorortabnahme.	durchgeführt
23.03.2022	Körner, OT Volkenroda	Jugenfestival Beteiligung bei Vorortabnahme.	durchgeführt
30.03.2022	Obermehler	Osterkonzert, Osterdisco	durchgeführt
05.04.2022	Anrode OT Bickenriede	Marktfestsetzung: Tier und Bauernmarkt	durchgeführt
12.05.2022	Herbsleben	24. Thüringer Spargelfest	durchgeführt
24.05.2022	Bad Langensalza OT Ufhoven,	Lindenblütenfest 2022	durchgeführt
01.06.2022	Bad Langensalza, Jahnstraße	Brunnenfest 2022	durchgeführt
02.06.2022	Bad Langensalza OT Wiegleben	Sommerfest Wiegleben 2022	durchgeführt
16.06.2022	Obermehler Flugplatz	Classic Motor Weekend 2022 Oldtimertreffen mit Autorennen Beteiligung bei Vorortabnahme.	durchgeführt
17.06.2022	Bad Langensalza	Turn Up Open Air 2022 (Hip-Hop)	wurde abgesagt
06.07.2022	Südeichsfeld OT Heyerode	Marktfestsetzung: Handwerker- und Bauernmarkt	durchgeführt
15.07.2022	Südeichsfeld OT Faulungen	Biergarten-Festival 2022 Schlagermusik Beteiligung bei Vorortabnahme.	durchgeführt
18.08.2022	Bad Langensalza OT Ufhoven	11. Ufhover Zeltkirmes	durchgeführt

Rev.-Stand:	01	Ersteller:	M. Herting (BOI)	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Sachgebiet:	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	Aktualisierung:	19.01.2023	Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

18.08.2022	Bad Langensalza OT Merxleben	100-jähriges Vereinsjubiläum mit Disco am Freitagabend	durchgeführt
29.08.2022	Schönstedt OT Alterstedt	Marktfestsetzung: 17. Alterstedter Herbstmarkt	durchgeführt
30.08.2022	Bad Langensalza	Marktfestsetzung: Regional- & Trödelmarkt am 11.09.2022	durchgeführt
21.10.2022	Unstruttal OT Menteroda	Großveranstaltung: Nakofe Treffen Faschingsverein UH + EIC	durchgeführt
02.11.2022	Anrode OT Bickenriede	Marktfestsetzung: Weihnachtsmarkt Kloster Anrode	durchgeführt
04.11.2022	Bad Langensalza	Marktfestsetzung: Stollen- und Pfefferkuchenmarkt	durchgeführt
15.11.2022	Schlotheim	Marktfestsetzung: Weihnachtsmarkt Schlotheim 2022	durchgeführt
15.11.2022	Körner	Marktfestsetzung: Weihnachtsmarkt Körner 2022	durchgeführt
24.11.2022	Südeichsfeld OT Heyerode	Marktfestsetzung: Weihnachtsmarkt Heyerode 2022	durchgeführt
24.11.2022	Bad Langensalza,	Marktfestsetzung: Weihnachtsmarkt	durchgeführt
22.04.2022	Bad Langensalza	Grünes Innenstadtfest 2022	durchgeführt

Rev.-Stand:	01	Ersteller:	M. Herting (BOI)	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Sachgebiet:	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	Aktualisierung:	19.01.2023	Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

6 Feuerwehrpläne

Feuerwehrpläne sind vorbereitende Unterlagen für die Brandbekämpfung und für Rettungsmaßnahmen an besonderen Orten oder Objekten. Sie dienen als Einsatzvorbereitung und Führungsmittel zur besseren Orientierung sowie schnellen Feststellung von Gefahren im Objekt.

Das Erfordernis von Feuerwehrplänen ergibt sich aus dem Baurecht für bestimmte Sonderbauten. Darüber hinaus können Feuerwehrpläne generell als Auflage nach einer Beteiligung der Brandschutzdienststelle in Genehmigungsverfahren formuliert werden.

Die Feuerwehrpläne werden an die Brandschutzdienststelle gesendet und vom jeweiligen Sachbearbeiter geprüft und anschließend freigegeben. Nach der Freigabe werden die Pläne archiviert und an die Rettungsleitstelle sowie an die zuständige Feuerwehr weitergegeben. Die Ablage erfolgt ebenfalls in digitaler Form auf dem Server des Fachdienstes. Zukünftig ist das digitale Einpflegen der Feuerwehrpläne in die App „FRIEDA“ für den gesamten Landkreis geplant. Damit soll die Arbeit der örtlichen Feuerwehren unterstützt werden. Die App und entsprechende Apple iPads wurden jeder Feuerwehr in Thüringen durch den Freistaat Thüringen bereitgestellt.

Durch das Eintragen in eine Objektdatenbank, besitzt die Brandschutzdienststelle einen Überblick zu den Revisionsstand der Feuerwehrpläne. Diese müssen vom Betreiber alle zwei Jahre selbstständig aktualisiert werden. Sollte eine Aktualisierung nicht durchgeführt werden, erhält der Betreiber eine Aufforderung durch die Brandschutzdienststelle. Nachfolgend sind Vorgänge zur Aktualisierung bzw. Freigabe von Feuerwehrplänen des Berichtsjahrs aufgelistet.

Tabelle 6: Auflistung Vorgänge Feuerwehrpläne

05.09.2022	Bad Langensalza	Friederiken Therme: Aufforderung zur Aktualisierung des Feuerwehrplans geprüft und freigegeben	12.09.2022	abgeschlossen
08.09.2022	Vogtei OT Oberdorla	Pflegeheim Trillhase: Aufforderung zur Aktualisierung des Feuerwehrplans		ausstehend
26.09.2022	Bad Langensalza	Feuerwehrplan Salza-Tours König OHG Freigabe Feuerwehrplan	26.09.2022	abgeschlossen
27.09.2022	Bad Langensalza	Wohn- und Pflegezentrum Unstrut-Hainich gGmbH Freigabe Feuerwehrplan	27.09.2022	abgeschlossen
27.09.2022	Bad Langensalza	Borbet Thüringen GmbH Freigabe Feuerwehrplan	27.09.2022	abgeschlossen
27.09.2022	Bad Langensalza	TMP Fenster + Türen GmbH Freigabe Feuerwehrplan	27.09.2022	abgeschlossen
27.09.2022	Bad Langensalza	Polizeistation Freigabe Feuerwehrplan	27.09.2022	abgeschlossen
07.12.2022	Vogtei OT Oberdorla	ESO-Textil-GmbH und ergomed GmbH Freigabe Feuerwehrplan	07.12.2022	abgeschlossen
13.12.2022	Bad Langensalza OT	Brunnenbau Conrad GmbH Freigabe Feuerwehrplan	13.12.2022	abgeschlossen
14.12.2022	Unstruttal OT Menteroda	TEN Biogaseinspeisanlage Freigabe Feuerwehrplan	14.12.2022	abgeschlossen
31.01.2022	Bad Langensalza	Aktualisierung Feuerwehrplan	22.09.2022	abgeschlossen
03.03.2022	Unstruttal OT Menteroda	Feuerwehrplan Menteroda Recycling GmbH (Bodenbehandlungsanlage)	26.08.2022	abgeschlossen

Rev.-Stand:	01	Ersteller:	M. Herting (BOI)	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Sachgebiet:	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	Aktualisierung:	19.01.2023	Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

7 Anlagentechnischer Brandschutz

Die Brandschutzdienststelle trifft Festlegung und führt Kontrollen von organisatorischen und technischen Maßnahmen zur Errichtung bzw. Betrieb von brandschutztechnischen Anlagen, wie beispielsweise Brandmeldeanlagen (BMA) durch. Unterlagen und Abstimmungen erfolgen zwischen dem Sachgebiet des Abwehrend Brandschutzes und der Rettungsleitstelle. Nachfolgenden sind die Vorgänge aus dem Berichtsjahr aufgelistet. Mängel oder Probleme sind der Brandschutzdienststelle derzeit nicht bekannt.

Tabelle 7: Vorgänge zum anlagentechnischen Brandschutz des Berichtsjahres

03.01.2022	Bad Langensalza	Hufeland Klinikum Umrüstung bestehender analoger Gebädefunkanlagen auf Digitalfunk	Verlängert auf viertes Quartal 2023
03.01.2022	Bad Langensalza	Borbet Thüringen GmbH Umrüstung bestehender analoger Gebädefunkanlagen auf Digitalfunk	abgeschlossen Sachverständigen-Bericht fehlt noch
25.01.2022	Schlotheim	Deltron Elektronische Systeme GmbH Einbau einer BMA aus versicherungstechnischen Gründen	abgeschlossen
11.11.2022	Südeichsfeld OT Lengsfeld/Stein	Abschaltung BMA im Pflegeheim Pflegeheim ist aus Objekt ausgezogen (war eingemietet). Objektteil soll umgebaut und neu genutzt werden. BMA soll anschließend wieder aufgeschaltet werden. Bauaufsicht wurde darüber informiert.	abgeschlossen

Rev.-Stand:	01	Ersteller:	M. Herting (BOI)	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Sachgebiet:	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	Aktualisierung:	19.01.2023	Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

8 Fortbildungsveranstaltungen

Die Sachbearbeiter des Vorbeugend Brand- und Gefahrenschutzes haben an den nachfolgenden Schulungen teilgenommen.

Tabelle 8: Schulungen VB/G aus Berichtsjahr

Einsatznachbesprechung Bothenheilingen	Auswertung des Einsatzes mit den beteiligten Führungskräfte (auch landkreisübergreifend)	23.08.2022
Beteiligung an der Schulung der LNA/ OrgL Fortbildung	Schulung für Leitende Notärzte und Organisatorische Leiter Rettungsdienst bezüglich Großveranstaltungen im Landkreis.	24.09.2022
VB-Seminar	Seminar zu aktuellen Ereignissen im Vorbeugenden Brandschutz durch das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales (TMIK).	01.11.2022 – 02.11.2022
BABZ Bad Neuenahr- Ahrweiler	Interorganisationales Zusammenwirken im Kontext der Sicherheit bei Großveranstaltungen unter Berücksichtigung aktueller Gefährdungslagen	05.12.2022 – 09.12.2022

Rev.-Stand:	01	Ersteller:	M. Herting (BOI)	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Sachgebiet:	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	Aktualisierung:	19.01.2023	Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

9 Genehmigungen nach Sprengstoffverordnung

Die Folgenden Genehmigungen wurden nach Prüfung der Antragsunterlagen bewilligt:

Tabelle 9: Auflistung Vorgänge Genehmigungen nach Sprengstoffverordnung im Berichtsjahr

10.01.2022	Körner, Sumbach 3	Genehmigung gem. § 23 Abs. 6 der Ersten Sprengstoffverordnung zur Erprobung von pyrotechnischen Effekten und Effekten mit Explosivstoff für Film- und Fernsehaufnahmen sowie Vorführung und Erprobung von Effekten mit explosionsgefährlichen Stoffen in Anwesenheit von Besuchern (ohne Öffentlichkeit)	genehmigt
05.05.2022	Bad Langensalza	Antrag auf Genehmigung gem. § 23 Abs. 6 der 1. SprengV, Übungsgelände	genehmigt
25.10.2022	Bad Langensalza	Aufstellen eines Containers zur vorübergehenden Lagerung von Feuerwerkskörpern in der Zeit vom 21.11.2022 - 31.01.2023	genehmigt
11.12.2022	Bad Langensalza	Genehmigung gem. § 23 Abs. 6 der Ersten Sprengstoffverordnung zur Erprobung von pyrotechnischen/explosionsgefährlichen Stoffen und Effekten mit Explosivstoff für pyrotechnische Spezialeffekte zur Schadens- und Lagedarstellung als Vorbereitung von Aufträgen sowie für internen Ausbildungsveranstaltungen (ohne Öffentlichkeit)	genehmigt

Rev.-Stand:	01	Ersteller:	M. Herting (BOI)	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Sachgebiet:	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	Aktualisierung:	19.01.2023	Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst



10 Weiteres

Zur übersichtlichen Informationssammlung und Darstellung von Großveranstaltungen wurde ein Formblatt entwickelt. Nach Eingang der Unterlagen werden die Informationen in das Formblatt eingetragen und an den Bereitschaftsdienst BKR, die örtliche Feuerwehr, den Rettungsdienst und an die Rettungsleitstelle weitergeleitet.

Es wurde ein neues Merkblatt zum Löschwassernachweis erarbeitet und auf der Webseite des Landratsamtes freizugänglich veröffentlicht. Es soll als Hilfestellung und Informationsmaterial für die Gemeinden und Bauantragssteller dienen. In dem Merkblatt wird über gesetzliche Regelungen aufgeklärte und wichtige Begriffe erläutert. Es soll außerdem darüber Auskunft geben werden, welche Anforderungen die Brandschutzdienststelle zum Löschwassernachweis für Baugenehmigungsverfahren verlangt.

Das bestehende Merkblatt zu Feuerwehrplänen wurde grundlegenden überarbeitet und auf der Webseite des Landratsamtes freizugänglich veröffentlicht. Es legt Konkretisierungen zur DIN 14095 fest. Eine Information zur Aktualisierung wurde an die Planungsbüros herausgegeben.

Zukünftig soll das Merkblatt zur technischen Anschlussbedingungen von Brandmeldeanlagen des Landkreises aktualisiert werden. Außerdem soll ein Formblatt zur Angabe von Löschwasserentnahmestellen erstellt werden. Dieses Formblatt ist von der Gemeinde zum Nachweis des Grundschutzes der Löschwasserversorgung am jeweiligen Objekt bei jedem Baugenehmigungsverfahren mit einzureichen. Eine Veröffentlichung auf der Webseite des Landratsamtes ist im ersten Quartal 2023 geplant. Es erfolgt eine Abstimmung mit der Bauaufsicht sowie ein Informationsschreiben an alle Gemeinden des Kreises.

Dokumentenfreigabe			
Unterschrift:		M. Herting Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	Unterschrift:  F. Krieg Fachdienstleiter

Rev.-Stand:	01	Ersteller:	M. Herting (BOI)	Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis
Sachgebiet:	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	Aktualisierung:	19.01.2023	Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst